



Spiez, 04.04.2019

Zulassung

Zulassungszeichen:
(Schockprüfung)

BZS S 18-307

Prüfpflichtige Komponente:

**Rohrbefestigungssystem
MP-MI**

Zulassungsinhaber:

**Hilti Schweiz AG
8134 Adliswil**

Geltungsdauer bis:

30.04.2029

Gemäss den Ergebnissen der technischen Beurteilung der Unterlagen erfüllt die obgenannte prüfpflichtige Komponente die Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz für den Schutzgrad Basisschutz, als auch für die Schocksicherheit und Druckstossfestigkeit Schutzgrad 3 bar. Sie wird zur Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten zugelassen.

Diese Zulassung ist nur gültig mit der beidseitigen Unterzeichnung durch den Zulassungsinhaber und die Zulassungsstelle BABS.

Zulassungsstelle BABS

Daniel Jordi
Chef ABC-Schutz

Zulassungsinhaber

Martina Haussaire (Produktmanagement
Gebäude-technik)
Hilti Schweiz AG

8134 Adliswil

Spiez, 26.4.19

Adliswil,

