



Hiermit bestätigen wir, dass die

## **Hilti Betonschraube HUS3-IQ**

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,  
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

### **ETA-10/0005**

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln,  
zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen  
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken <sup>1)</sup>, entspricht.

Hilti Deutschland AG  
D-86916 Kaufering

i.V.   
KAM Brandschutz

<sup>1)</sup> VdS CEA 4001: 2024-01:  
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau, Abschnitt 15.2.4